



Frister för rengöring (sotning) i Storstockholms brandförsvär

Beslut tagna i respektive medlemskommun

Följande sotningsfrister (längsta tid mellan sotning) används i denna förskrift:

| Frister | beskrivning |
|----------|---|
| 6 ggr/år | Tiden mellan två sotningar bör fördelas jämnt över året. |
| 3 ggr/år | Tiden mellan två sotningstillfällen bör anpassas till föreliggande energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under perioden maj-augusti än för övriga delar av året. |
| 2 ggr/år | Tiden mellan två sotningstillfällen bör anpassas till föreliggande energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under perioden maj-augusti än för övriga delar av året. |

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om eldning sker med fasta bränslen bör sotning göras enligt följande:

| Fasta bränslen | |
|----------------|--|
| Frister | Beskrivning |
| 3 ggr/år | Konventionella pannor |
| 2 ggr/år | Panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| 1 år | Eldning sker med träpellets eller annat, från sotningssynpunkt motsvarande bränsle, och eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet. |

Om eldning sker med flytande bränslen bör sotning göras enligt följande:

| Flytande bränsle | |
|------------------|---|
| Frister | Beskrivning |
| 3 ggr/år | Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. |
| 1 år | Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans effekt över stiger 60 kW. |
| 2 år | Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans effekt uppgår till högst 60 kW. |

Om en panna ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare kan sotning utföras med fristen fyra år, oavsett vilket bränsleslag som används.

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov bör sotning göras enligt följande:

| Frist | Beskrivning |
|----------|---|
| 6 ggr/år | Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. |
| 1 år | Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. |

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov bör sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder bör sotning göras enligt följande:

| Frist | Beskrivning |
|-------|--|
| 1 år | Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 4 år | Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 4 år | Eldstaden är belägen i ett fritidshus. |

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Rengöring(sotning) bör göras enligt följande:

| Frist | Beskrivning |
|-----------|---|
| 3 ggr/ år | Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov. |
| 1 år | Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet. |

Undantag för värmepannor, kökspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, eldstäder och imkanaler:

Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa rengöringstillfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister.

Förändrade förutsättningar:

Anmälan om byte av förbränningsanordning eller byte av bränsleslag till eller ändrat användningsområde av förbränningsanordning ska göras till den som utför rengöring (sotning) för kommunens räkning.