

### Imkanal med avluft genom yttervägg

- 1) Avluftsgaller försett med smådjursnät. Insektsnät sätts igen väldigt fort.
- 2) Imkanal EI15
  - a. Imkanal i galvaniserad spiro som isolerats med 30 mm nätarmerad stenuullsmatta.
  - b. Imkanal i galvaniserad spiro med 30 mm luftat skyddsavstånd till brännbart material.
- 3) Typgodkänd plastslang. Får endast placeras inom kryddhyllskåp eller fläktkåpa. Hyllplan och skåpsidor kan placeras emot.
- 4) Brandspjäll försedd med smältsäkring (70°C) som stänger i i händelse av brand.

